PLANTA PAVIMENTO TÉRREO
ESCALA 1:100

MEMORIAL DE PORTAS

	TIPO	VÃO	LARGURA	ALTURA
P 1	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	0,70	0,82	2,10
P 1A	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	0,60	0,80	1,60
P 2	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	0,80	0,72	2,10
P 2A	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	0,80	0,80	1,60
P 3	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	0,90	0,82	2,10
P 4	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	1,00	0,92	2,10
P 5	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	1,10	0,02	2,10
P 6	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	1,60	1,52	2,10
P 7	MADEIRA REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO	1,60	1,10 + 0,50	2,10
P 8	VIDRO TEMP. MADEIRA VERTICAL	4,60 BAND. 1,20	2,40	2,40
P 9	MAD. REVEST. C/ LAM. MELAMÍNICO DE CORRER	7,70	4 X 2,00	2,10
P 10	PORTA COM VISOR			

MEMORIAL DE JANELAS

	TIPO	LARGURA	ALTURA	PEITORIL
J 1		0,60	0,60	
J 2		1,20	0,60	
J 3		1,80	0,60	
J 4	MAXIMAR DE ALUM.	2,40	0,60	1,80
J 5		3,00	0,60	
J 6		3,60	0,60	

TABELA DE ACABAMENTOS

PISO

1	PISO CERÂMICO
2	MANTA VINÍLICA
3	GRANITO

PAREDE

1	PINTURA LÁTEX ACRÍLICO SOBRE MASSA PVA COM ACABAMENTO ACETINADO, LAVÁVEL.
2	PINTURA LÁTEX FOSCA SOBRE MASSA CORRIDA
3	AZULEJO ACETINADO BRANCO
4	TEXTURA

INFORMAÇÕES SOBRE O SISTEMA

EXTINTORES	ATENDE A IT. 21 EXTINTOR AP-10 A PRESSURIZADA - 2A GAS CARBÔNICO - 5 BC EXTINTOR PO QUÍMICO SECO - 20 BC
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT. Nº 18 BLOCO AUTONOMO AUTONOMIA MINIMA DE 1 HORA
ALARME DE INCÊNDIO	ATENDE A IT. N 19 CENTRAL E BATERIA DE ALARME (Instalados no Posto Policial)
HIDRANTES TIPO 2 R-1 (Bm3)	ATENDE A IT. NA20 TUBULAR 63 E 63 mm FERRO GALVANIZADO MANGUEIRAS 15MM ESGUICHOS REGULÁVEL
ACESSO DE VIATURA NA EDIFICACAO	ATENDE A IT. NA06
SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT. Nº 20
SAIDAS DE EMERGÊNCIA	ATENDE A IT. Nº 11
BRIGADA DE INCÊNDIO	ATENDE A IT. Nº 17
SEG. ESTRUTURAL CONTRA INCÊNDIO	ATENDE A IT. NA08

CLASSIFICAÇÃO - DECRETO ESTADUAL 56.819/11

GRUPO	OCUPAÇÃO	DIVISÃO	DESCRIÇÃO	EXEMPLO
H	SAÚDE	H3	HOSPITAL	Pronto Socorro

CARGA DE INCÊNDIO (IT. 14)

OCUPAÇÃO/USO	DESCRIÇÃO	DIVISÃO	MJ/M2
SAÚDE	HOSPITAL	H-3	500

CLASSIFICAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO QUANTO A CARGA DE INCÊNDIO

RISCO	CARGA DE INCÊNDIO MJ/M2
Baixo	300

CONTROLE DE MATERIAIS DE ACABAMENTO E REVESTIMENTO (IT. 10)

PISO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A, III-A OU IV-A
PAREDE	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I, II-A ou III-A
TETO E FORRO	ACABAMENTO REVESTIMENTO	CLASSE I OU II-A

Reservado ao Corpo de Bombeiros

Proprietário:
PREFEITURA DE ITAPETININGA

Responsável Técnico:
Arq./Eng. Seg. Trab. Phelippe Marchesin Marini – CAU A55958/0

PROJETO TÉCNICO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO
Planta Baixa e Informações dos Sistemas

02/03

Ocupação: H-3 (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO – UPA)
Local: AVENIDA NISSHINBO DO BRASIL – ÁREA 2 – ITAPETININGA – SP
Proprietário: Prefeitura Municipal de Itapetininga
Responsável pelo uso: Prefeitura Municipal de Itapetininga
Responsável Técnico: Arq./Eng. Seg. Trab. Phelippe Marchesin Marini – CAU A55958/0
Escala: 1:100
Área do terreno: 5.950,00 m² Area construída: 1.315,28 m² Desenho: